


BETJENING

IWHB



1. Avstill sirener:

- Trykk knappen «HUSH» og hold den inne i ca 3 sek (til LED «TEST» lyser). LED «HUSH» lyser fast grønn. (kan ta inntil 20 sek før alle sirener blir stille).

2. Tilbakestill system:

- Hold knappen «TEST/RESET» inne i ca 3 sek for å tilbakestille anlegget etter alarm.

BRANNVESEN – Tlf: 110