



BETJENING


uCU-IQ



1. Avstill sirener:

- Trykk  (AVSTILL SIRENE) i ca 5 sek, for å avstille sirener (kan ta inntil 20 sek før alle sirener blir stille).

2. Tilbakestill system:

- For å tilbake stille anlegget etter alarm, trykk knappene  og «TEST». «Level II» lyser da gult. Trykk inn knapp «RST/OFF» (nedsenket knapp. Bruk en tynn spiker e.l.).

BRANNVESEN – Tlf: 110