

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Icas 500-IDOT er en kablet multidetektor.  
Optisk og varme.  
Beregnet brukt som detektor i ett  
brannalarmanlegg.

Elnr:  
62 600 95

Størrelse:  
12 x 5 cm (inkl sokkel)

Farge:  
Bomullshvit

Øvrige opplysninger:  
Strømforsynes fra sentral.



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Benytt kun tørr støvklut for rengjøring.  
Kan støvsuges.

### Ettersyn/kontroll

Sjekk at det ikke indikeres noe feil på detektoren. Dersom dette oppdages, skal autorisert firma kontaktes for feilretting.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Brannalarmanlegget skal gjennomgå årlig vedlikehold, service, kontroll.  
Detektoren bør rengjøres grundig minimum 1 gang/år.  
Dette skal utføres av autorisert firma.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger  
> 5 år

Garanti og vilkår  
Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet  
Tåler ikke fukt (<95%RH)

Renholdsvennlighet  
Middels

Øvrige opplysninger  
Driftstemperatur: -10 til +55 grc  
Godkjent ihht EN54-7, EN54-5 klasse A1, EN54-3 (sirene)  
1293-CPR-0399

### 4. TEKNISK SERVICE

Produsent: Icas AS  
Postadresse: Grini næringspark 15  
Postnr og poststed: 1361 Østerås  
Telefon: 67 16 41 50  
E-post: salg@icas.no  
Internett: www.icas.no