

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Detnov CAD 150-1/2 er en kablet adresserbar brannalarmsentral.  
Beregnet brukt som hovedsentral i ett brannalarmanlegg.

Elnr:

Farge: Lys grå (tidlige modeller)  
Mørk grå

Størrelse:  
44 x 27 x 11

Øvrige opplysninger:  
Produsent: Detnov  
Intern power og batteribackup.



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Benytt kun tørr støvklut for rengjøring

### Ettersyn/kontroll

Sjekk at det ikke indikeres noe feil på sentralen. Dersom dette oppdages, skal autorisert firma kontaktes for feilretting.

### Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Brannalarmanlegget skal gjennomgå årlig vedlikehold, service, kontroll.  
Dette skal utføres av autorisert firma.

ICAS AS

Brannalarmsentral

**CAD 150-1/2**

Rev: 28.02.2020

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger  
> 5 år (Gjelder ikke batteri)

Garanti og vilkår  
Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet  
Maks 95% RH (IP30)

Renholdsvennlighet  
Enkel

Øvrige opplysninger  
Driftstemperatur: -5 til +40 grc  
Godkjent ihht EN54-2, EN54-4  
0370-CPR-0994

### 4. TEKNISK SERVICE

Produsent: Icas AS  
Postadresse: Grini næringspark 15  
Postnr og poststed: 1361 Østerås  
Telefon: 67 16 41 50  
E-post: salg@icas.no  
Internett: www.icas.no