

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Detnov CAD 150-4 er en kablet adresserbar brannalarmsentral.
Beregnet brukt som hovedsentral i ett brannalarmanlegg.

Elnr:

Farge: Lys grå (tidlige modeller)
Mørk grå

Størrelse:
36 x 46 x 12

Øvrige opplysninger:
Produsent: Detnov
Intern power og batteribackup.



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Benytt kun tørr støvklut for rengjøring

Ettersyn/kontroll

Sjekk at det ikke indikeres noe feil på sentralen. Dersom dette oppdages, skal autorisert firma kontaktes for feilretting.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Brannalarmanlegget skal gjennomgå årlig vedlikehold, service, kontroll.
Dette skal utføres av autorisert firma.

ICAS AS

Brannalarmsentral

CAD 150-4

Rev: 28.02.2020

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger
> 5 år (Gjelder ikke batteri)

Garanti og vilkår
Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet
Maks 95% RH (IP30)

Renholdsvennlighet
Enkel

Øvrige opplysninger
Driftstemperatur: -5 til +40 grc
Godkjent ihht EN54-2, EN54-4
0370-CPR-1416

4. TEKNISK SERVICE

Produsent: Icas AS
Postadresse: Grini næringspark 15
Postnr og poststed: 1361 Østerås
Telefon: 67 16 41 50
E-post: salg@icas.no
Internett: www.icas.no