

ICAS AS

Brannalarmsentral

IFP-2.32

Rev: 26.02.2020

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Icas IFP-2.32 er en kablet brannalarmsentral. Beregnet brukt som hovedsentral i ett brannalarmanlegg.

Elnr:
62 602 87

Størrelse:
20 x 21 x 4,5

Øvrige opplysninger:
Intern power og batteribackup.



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Benytt kun tørr støvklut for rengjøring

Ettersyn/kontroll

Sjekk at det ikke indikeres noe feil på sentralen. Dersom dette oppdages, skal autorisert firma kontaktes for feilretting.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Brannalarmanlegget skal gjennomgå årlig vedlikehold, service, kontroll. Dette skal utføres av autorisert firma.

ICAS AS

Brannalarmsentral

IFP-2.32

Rev: 26.02.2020

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger
> 5 år (Gjelder ikke batteri)

Garanti og vilkår
Norsk kjøpslov og forbrukerkjøpslov

Fuktbestandighet
Maks 95% RH (IP40)

Renholdsvennlighet

Øvrige opplysninger
Driftstemperatur: -10 til +50 grc
Godkjent ihht EN54-2, EN54-4
1293-CPR-0586

4. TEKNISK SERVICE

Produsent: Icas AS
Postadresse: Grini næringspark 15
Postnr og poststed: 1361 Østerås
Telefon: 67 16 41 50
E-post: salg@icas.no
Internett: www.icas.no