


# Kobling av IRS-3 mot JA/81M



- # MAG settes til OFF
- # Reaksjon settes til INSTANT
- # Husk å programmere reaksjon fra enheten til Brann: 61nn33 (hvor nn er adresse)

Aspirasjonsdetektor, IRS-3