

RAPPORTSKJEMA FOR ÅRLIG KONTROLL AV

ALPHA 4/8/12

Anleggsnavn: _____

Adresse: _____

Kontaktperson: _____

Tlf. / Mobil: _____ / _____

NB: Informer brukere og ev. alarmmottak om test av alarmanlegget.

Utført:

SENTRALEN:

- Test LED, summer og display ved å trykke på knappen "Led-summer test"
- Test av batteri-backup: Koble fra hovedstrømforsyning.
Strømforsyningsfeil, Feil og summer skal aktiveres. (Koble tilbake hovedstrømforsyning).
- Test av hovedstrømforsyning: Koble fra batteri-backup.
Strømforsyningsfeil, Feil og summer skal aktiveres. (Koble tilbake batteri-backup).
- Kontroller at bare LED: "Strømtilførsel" lyser på sentralen

DETEKTORER:

Sett sone/r i testmodus.

- Røkttest min. 25% av detektorene på hver sone. (Oversikt på hvilke detektorer som er testet vedlegges på eget skjema).
Alle detektorer skal testes hvert 4.år.

MANUELLE MELDERE:

- Test alle manuelle meldere

AVSLUTT TESTMODUS

ALARMORGANER:

- Kontroller at alle alarmorganer (sirener/klokker) fungerer. (Sett en manuell melder i alarm).

ALARMSENDER:

- Sjekk med ev. alarmmottak og/eller mottakere at de har mottatt alarm-melding.

GENERELT:

- Besiktige anlegget for skader og se etter bygningsmessige forandringer som har betydning for alarmanlegget. (Ved forandringer skal kunden underrettes om nødvendige forandringer).
- Kontroller at alle berørte personer har nødvendig kjennskap til anleggets omfang og virkemåte.
Kontroller eventuelle tilleggfunksjoner.

Anm.: _____

Sted/dato:/.....-..... Utført av:

Firma: