

**SERVICEAVTALE
FOR ICAS' BRANNVARSLING FOR LANDBRUKET**

Kunde: 0 _____
Adresse: 0 _____
Postnr./ Sted: 0 _____
Tlf: 0 _____

Servicefirma: _____
Adresse: _____
Postnr./ Sted: _____
Tlf: _____

Serviceavtalen omfatter brannvarslingsanlegget for gården i sin helhet, og utføres en gang per år.

Anlegget består av:	Antall:	Plassering:
Aspirasjonsdetektor, 2x50meter, 230V (batt. Ikke inkl.)		
EN 54 sentral, Alpha, 4 soner		
Ekspansjonskort 4 soner		
Optisk detektor		
Varmedetektor, diff. temp.		
Utesirene		
Innesirene		
Blinklys for dyrerom		
Telefonoppringer m/ tale		

I den årlige servicen inngår:

- Rengjøring av alle rør og detektorer.
- Kontroll av alle koplinger.
- Kontroll av alle backupbatterier.
- Funksjonstest på alle aspirasjonsdetektorer.
- Funksjonstest på branddetektorersløyfer i alle bygninger.
- Ved eventuelt bytte av deler, kommer arbeid og komponenter i tillegg.
- Anleggseier skal selv bytte filter etter avtale.
- Rengjøring av rør utføres av anleggseier etter avtale.

Merknader:

Sted: Dato:

Sted: Dato:

Sign:

Sign:

Anleggseier

Serviceansvarlig

Serviceavtalen utstedes i 3 eks. Forsikrings-selskapet og alarmleverandør skal ha en kopi hver.
Originalen beholdes av anleggseier.