

## BRANNVARSLING for BOLIGER i henhold til TEK 10

Boligtype	Risikokl./Alarmkat.	Krav til utstyr og deteksjon	Anbefalt utstyr (El.Nr)
Eneboliger Leiligheter Fritidboliger	4/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Røkvarsler må ha 230V m/backup som minstekrav. (NS-EN 14604)</li> <li>FG-godkjente røkdetektorer (EN 54-7) mot alarmsentral kan brukes. <ul style="list-style-type: none"> <li>Må ha lyd giver som er iht EN-14604 (85db/3m)</li> </ul> </li> <li>FG-godkjent kombialarm kan brukes.</li> <li>Hvis det er mer enn 1 detektor, skal de koples sammen (kabel/Trådløst).</li> <li>Må ha røkvarsler/detektorer som dekker områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Må ha minst 1 røkvarsler i hver etasje.</li> <li>Sirene må gi 60db i soverom/oppholdsrom med lukkede mellom-dører.</li> <li>Detektorer må installeres i trapperom, kjeller og loft.</li> <li>Akustiske signalgivere skal monteres i disse områdene.</li> </ul>	<b>Røkvarsler:</b> - Enkeltstående varsler: CHOR (6260098) - Sokkel 230V m/backup: 4x0-AC (6260077) - Trådløs optisk røkvarsler: CHOR-W (6260197) - Sokkel 230V m/backup CHOR-AC (6260285) <b>Detektorer (EN54-7):</b> - Kjøkken: 500-IDT (6260091) - Soverom/Gang: 500-IDO (6260090) - Stue/Teknisk rom: 500-IDI (6260089) - Loft: 500-IDO, 500-IDI - Kjeller: Som loft - Bad/WC: Ingen <b>Sentral/Strømforsyning:</b> - uCU mikrosentral m/backup (6260030) - IMC-ME m/backup (6260101) - IFP 2.32 EN54 sentral m/backup (6260287) - Kombialarm FG: JA-80 system - Kombialarm FG: JA-100 system
2-4 mannsbolig	4/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Som eneboliger</li> <li>Alarm utløst i leilighet varsler kun leilighet.</li> <li>Alarm utløst i eventuelle fellesarealer skal varsle alle.</li> </ul>	<b>Fellesareal:</b> - IFP 2.32 EN54 sentral m/backup (6260287) - Alpha 4/8/12, Konvensjonelt system (6260055) - DETNOV, CAD-x, Adresserbart system <b>Leiligheter:</b> - Sentral/Strømforsyning: uCU (6260030) - Sentral/Strømforsyning: IMC-ME (6260101) - Detektorer: 500-IDx (x=O, I, T)
Rekkehus	4/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Som 2-4 mannsbolig.</li> </ul>	Som 2-4 mannsbolig
Flerbolig bygg 1 etg	4/1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Som 2-4 mannsbolig.</li> </ul>	Som 2-4 mannsbolig
Boligblokk 2-n etg.	4/2	<b>Hovedregel TEK-10:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leiligheter behøver <i>ikke</i> å sammenstilles med brannalarmanlegget i fellesarealet. Om det likevel gjøres, anbefales det å ha forsinkelse fra leilighet til fellesareal ved alarm (maks 10 minutter).</li> <li>Alarm utløst i leilighet varsler kun leilighet.</li> <li>Alarm utløst i fellesareal skal varsle alle. Dvs alarmklokker i fellesareal som gir 60db i soverom/oppholdsrom (alternativt sirene i alle leiligheter).</li> <li>Fellesareal må dekkes iht EN-54</li> <li>Leiligheter etter krav som Eneboliger/Leiligheter i denne tabell.</li> </ul>	<b>Fellesareal:</b> - IFP 2.32 EN54 sentral m/backup (6260287) - Alpha 4/8/12, Konvensjonelt system (6260055) - DETNOV, CAD-x, Adresserbart system <b>Leiligheter:</b> - Sentral/Strømforsyning: uCU (6260030) - Sentral/Strømforsyning: IMC-ME (6260101) - Detektorer: 500-IDx (x=O, I, T)

Alarmkategori 1: Optiske røkdetektorer i rømningsveier og fellesarealer

Alarmkategori 2: Heldekkende brannalarmanlegg med optiske røkdetektorer i alle områder.

Rev. 230414/th