

# Varmedetekterende kabel koblet til IRS-3

Varmedetekterende kabel

Etter at varmedetekterende kabel har utløst brann, må denne byttes ut.



Signalkabel

- Denne kabling er ikke overvåket.
- Det vil heller ikke bli varslet med LED hvor alarmen er utløst.
- Kobling ellers gjøres som normalt.
- Dersom varsling fra IRS-3 er oppdelt på hver rørløst/område, anbefales det å koble kabelen til på den sonen som dekker den samme etasjen.

